

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Брянской области
(наименование территориального органа МЧС России)

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59
Тел./факс: (4832) 74-21-64, 64-63-79
телефон доверия 599-000

E-mail: mchs.bryansk@gmail.com
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Брянску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59, тел./факс: 59-91-11

E-mail: bryansk.ond32@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания N 52/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №49" г. Брянска.

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №49" г. Брянска **Блохину Валерию Владимировичу.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Брянска по пожарному надзору Агеенко А.М. от «26» марта 2018 г. № 52, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 04 мая 2018 г. по 14 мая 2018 г. старшим инспектором - государственным инспектором г. Брянска по пожарному надзору капитаном внутренней службы Шакиным Е.Н. проведена плановая выездная проверка в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №49" г. Брянска

по адресу: г. Брянск, р.п. Большое Полпино, ул. Центральная, 72.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Брянска Блохиным В.Вм, заведующий хозяйством МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Брянска Анохиным А.Е.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Степень огнестойкости металлических косоуров лестничного марша, расположенного возле библиотеки, между первым и вторым этажами обеспечить требуемым пределом	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; ч. 2 ст. 87, таб. 21; Н 102-54 «Противопожарные	15.07.2018	

	огнестойкости	нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п. 8.		
2.	Помещение кладовки в столовой оборудовать пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» прил. А, п. А.4, табл. А.1	15.07.2018	
3.	Двери лестничной клетки расположенной на первом этаже возле библиотеки, оборудовать уплотнениями в притворе	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	15.07.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор - государственный инспектор г. Брянска по пожарному надзору капитан внутренней службы Шакин Евгений Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

14.05.2018

Предписание для исполнения получил (а):



директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Брянска

Блохин Валерий Владимирович
(должность, фамилия, инициалы)

14.05.2018